

RESPOSTA DE QUESTIONAMENTO

Licitação Pública Internacional nº 004/2013

Processo nº 1664/2013

Programa “Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica”.

Objeto: “Contratação de Obra da Sede do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental”.

Segue abaixo resposta aos questionamentos efetuados para a contratação em referência.

QUESTÃO 03: ELÉTRICA - Projeto PE-FVO-02/02

No detalhe de Descida da Tubulação do QFFV pede para ver a Prancha PE-ELE-07/13 (que não existe deve ser numeração antiga) - A prancha não existe. A prancha PEELE-07/15 existente não mostra a continuação, para onde vai esta tubulação o que ela alimenta?

RESPOSTA 03:

Na peça gráfica intitulada PE-FVO – 02/02 – 2º. Pavimento – Painéis Fotovoltaicos no Detalhe de Chamada de Descida da Tubulação do QFFV considerar ver a Prancha PE-ELE 07/15, numeração correta.

A descida da tubulação do QFFV segue pelo shaft vertical até o Subsolo e é interligada ao QGBT-C (quadro geral de Baixa Tensão –C), conforme esta prancha descreve. Considerar a alça G desenhada sobre o QGBT-C (inscrita em símbolo sextavado e sua descrição na mesma prancha PE-ELE 07/15 à direita do quadro QGBT-C, contendo os dizeres: BB-2 e 4# 4mm (3F+T) e também o dizer QFFV que constará na revisão desta prancha para a obra.

QUESTÃO 04: Projeto PE-CES 01/05

Linha sobre as mesas não aparece na legenda. Não sabemos qual tipo de tubulação é?

RESPOSTA 04:

A peça gráfica mencionada se intitula PE-CES 01/05 – Cabeamento estruturado e Rede do Pavimento Subsolo. Neste pavimento não há mesas e sim marcações das vagas para veículos. Desse modo não foi possível o entendimento da questão. Sugere-se o cotejamento com as demais peças gráficas do assunto e consulta ao Memorial denominado Termo de Referência para a compreensão do Projeto.

QUESTÃO 05: Projeto PE-CES 01/05

Algumas simbologias não aparecem na legenda do que se tratam?

RESPOSTA 05:

Não foi possível entender a que simbologias o interessado se refere ao examinar a peça gráfica do Projeto PE-CES 01/05. Não foram localizadas simbologias não referidas na Legenda. A peça gráfica mencionada se intitula PE-CES 01/05 – Cabeamento estruturado e Rede do Pavimento Subsolo. Sugere-se o cotejamento com as demais peças gráficas do assunto e consulta ao Memorial denominado Termo de Referência para a compreensão do Projeto.

QUESTÃO 06: ESTRUTURA

No Projeto não consta o detalhamento das Armações dos Blocos, Cálices e Vigas Baldrame apenas a dimensão deles, a Contratada (Construtora) ira ter que desenvolver tais Projetos?

Não consta a Profundidade das Estacas, a definição ficara a cargo da Contratada (Construtora)?



FUNDAÇÃO FLORESTAL

RESPOSTA 06:

O autor do projeto estrutural enviará o detalhamento das Armações dos Blocos, Cálices e Vigas Baldrames à Construtora Contratada através da Coordenação Geral dos Projetos. Foi realizada sondagem para o Projeto Estrutural e de Fundações. As estacas foram calculadas a partir dessa sondagem. A decisão definitiva para a profundidade das estacas deverá ser preconizada pela Construtora Contratada mediante a realização de sondagens que necessitar, para esta verificação, de acordo com as técnicas corretas e obediência à normativa. Deve ser encaminhado relatório desta decisão antes da execução das estacas à Gerenciadora Contratada que encaminhará o mesmo ao escritório responsável pela autoria do Projeto e Coordenação Geral dos Projetos para cancelamento correspondente do autor do projeto estrutural. Toda comunicação deve ser realizada desta forma. O orçamento contempla a execução de estacas de acordo com o local e cargas.

Núcleo de Licitações e Compras - NLC
São Paulo, 22 de Novembro de 2013.