



RESPOSTA DE QUESTIONAMENTO Nº 06/2017

Licitação Publica Internacional nº 001/2017

Processo nº 458/2016

Programa "Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica".

Objeto: Conclusão da Obra de Construção da Sede do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental.

Segue abaixo resposta aos questionamentos recebidos para a contratação em referência.

QUESTÃO 11: Regime contratual dos serviços será Empreitada por "Preço Global" ou "Preço Unitário"?

RESPOSTA 11: Regime por empreitada global.

QUESTÃO 12: Não consta na planilha pintura tubulação aparente da rede de incêndio. Será executada? Como proceder?

RESPOSTA 12: Sim, será executada e o serviço já contempla a pintura.

QUESTÃO 13: Haverá remoção de árvores? Caso seja necessário de quem será a responsabilidade de conseguir a autorização?

RESPOSTA 13: Não haverá remoção de árvores.

QUESTÃO 14: A remoção de sobras de materiais da obra anterior bem como limpeza da área para iniciar os serviços não consta em planilha. Como proceder?

RESPOSTA 14: Mobilização / Início de obra - Item 1 planilha

QUESTÃO 15: Divergências entre memorial descritivo e projetos, qual prevalecerá?

RESPOSTA 15: Prevalecerá projeto (desenhos).

QUESTÃO 16: Como teremos certeza que a estrutura executada na obra anterior está de acordo com o projeto estrutural executivo já que não foi feito teste de carga e laudo técnico das condições atuais da estrutura?

RESPOSTA 16: A obra está paralisada há um ano, executada de acordo com projeto executivo com todos os ensaios necessários durante a obra, acompanhada por uma empresa gerenciadora e pelo setor de engenharia da Fundação Florestal. Caso seja necessário algum reparo o item 5.1 contempla este serviço.

QUESTÃO 17: Caso seja necessário remover/demolir algum serviço que foi mal executado ou executado de forma diferente do projeto, como iremos proceder? Na planilha não consta serviços de remoção e demolição.

RESPOSTA 17: Respondido na questão anterior (6).



QUESTÃO 18: Está divergente a planilha de preços com o projeto executivo? O que será adotado na execução?

Na planilha pede estes equipamentos

Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h	cj	6,00		0,00
Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 8,0 TR a 10,0 TR	un	4,00		0,00
Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade até 6,0 TR	un	1,00		0,00

No projeto pede estes equipamentos

ATUALIZADO	43.07.330	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h	cj	6,00
ATUALIZADO	43.08.002	Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 12,0 hp	un	2,00
ATUALIZADO	43.08.002	Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 10,0 hp	un	6,00
ATUALIZADO	43.08.001	Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade até 4hp	un	1,00

RESPOSTA 18: Foi alterado o sistema VRF para o sistema de Split Individual, que deverá manter a mesma capacidade de refrigeração do ambiente.

Pedimos a gentileza de que leiam atentamente todas as condições do edital e seus anexos para elaboração das propostas e atendimento das exigências constantes no edital.

Esperamos ter atendido ao solicitado.

Setor de Licitações e Compras - SLC
Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo.
São Paulo, 12 julho de 2017.