

MAPA DE DANOS

01



O telhado apresenta telhamento com ausência de telhas e madeiramento comprometido devido a pouca ou nenhuma manutenção, sendo que algumas peças estão faltando.

02



O travamento da cobertura com o madeiramento do quiosque no centro deste apresenta falhas, pois não está fixa a estrutura e oscila com movimentos bruscos em sua cobertura e/ou o vento.

03





Todo o madeiramento, tanto da estrutura quanto da cobertura do quiosque está danificado devido à ação do tempo e faltam bancos.

04



A torneira dos bebedouros apresenta-se danificada e necessita de manutenção. O portão que dá acesso ao espaço dos quiosques e bebedouros está deteriorado.

04



FUNDAÇÃO FLORESTAL

FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEI – Setor de Engenharia e Infraestrutura

ÁREA DE LAZER - QUIOSQUE

Projeto
DANOS

Escala
1:25

Autor
Arq. João Miguel Silva

Folha
02/10

Data
Setembro/2018

Folha formato A3 (420x297mm)