

MAPA DE DANOS



01 As Paredes encontram-se manchadas, sujas, com furos e avarias do antigo layout devendo ser recuperado em sua totalidade com massa e pintura




02 As infraestruturas de Ar Condicionado encontram-se todas desordenadas e aparentes devendo a contratada dar solução eficiente para embutir os dutos e possibilitar manutenções futuras.


Assim como o vidro que passa essa infraestrutura está quebrado, não fazendo os devidos arremates para a passagem das infraestruturas.




03 As infraestruturas de elétrica e dados encontram-se todas desordenadas e aparentes.




04 A presente luminotécnica encontra-se desorganizada e ineficiente para desempenhar sua função de sala de reuniões



05 Os rodapés estão todos desgastados e apresentam sujidades



06 A infraestrutura de alimentação dos splits e condensadores do Ar condicionado encontra-se fora das normativas e desorganizadas



| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|
|  FUNDAÇÃO FLORESTAL | FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO SEI – Setor de Engenharia e Infraestrutura | | | |
| | FF SEDE - SALA PEQUI | | | |
| Projeto DANOS | Escala 1: 50 | Autor Arq. João Miguel Silva | Folha 00/04 | Data MARÇO/2020 |